



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС DE.AГ35.H01822

Срок действия с 01.02.2017 по 31.01.2020

№ 2107956

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции Общество с ограниченной ответственностью "Центр Сертификации "СертПромТест". Место нахождения: 117292, Российская Федерация, город Москва, улица Профсоюзная, дом 26/44, Помещение II, комната 1. Фактический адрес: 115114, Российская Федерация, город Москва, улица Летниковская, дом 10, строение 2. Телефон: +74993462085, факс: +74993462085, Адрес электронной почты: info@sertpromtest.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11AГ35 выдан 25.05.2015 Федеральной службой по аккредитации

ПРОДУКЦИЯ Трубы напорные из термопластов марки Rautitan Stabil, Flex, Pink, Black, His

Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):
ОК 034-2014
(ОКПД2)
22.21.21.129

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 32415-2013

код ТН ВЭД России:
3917

ИЗГОТОВИТЕЛЬ REHAU AG + Co
Адрес: Rheniumhaus, Otto-Hahn-Str., 2 D-95111 Rehau, ГЕРМАНИЯ

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО "РЕХАУ"

Адрес: 115088, Российская Федерация, город Москва, ул. Угрешская, д.2, строение 15
Телефон: (495) 66-333-88, Факс: (495) 66-333-00,
ИНН: 7709265218

НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 16/01/13858 от 12.01.2017 года, выданного испытательной лабораторией "СМ-ТЕСТ" НО "Фонд Поддержки Потребителей" аттестат аккредитации регистрационный номер РОСС RU.0001.21MP23

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 32415-2013 класс 5 при давлении 10 бар и температуре 95 градусов. Схема сертификации: 2.



Руководитель органа

подпись

Я.А. Бородина

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

А.Н. Лукьянов

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации